

MEDUCA
PARA TODA LA VIDA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COCLÉ
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

Penonomé, 15 de octubre de 2015.

Informe No 2-5-2015

INSPECCION TECNICA DE PROYECTO

Centro Educativo

Esc. Particular FIVE STARS ACADEMY

Ubicación

Provincia
Distrito
Corregimiento

Coclé
Anton
Rio Hato

Generales

Fecha de la Misión
Evaluador
Nom. del Director

3-5-2013
Arq. Abdiel Magallón
Teolinda Carranza

Para continuar con recorrido de trámites tendientes para aprobación de resuelto de funcionamiento, del Edificios adecuados para Clases Teoricas del CENTRO ESCOLAR, rindo a partes interesadas criterio al respecto.

RESULTADO DE EVALUACION


La visita revelo que la adecuación debe mejorar en los siguientes tópicos

1. Sellar de manera herméticas la cámara de registro sanitario en sitio
2. Eliminar el baño ubicado en el exterior
3. Aumentar el refuerzo estructural de la división de madera entre el aula y la cocina
4. Habilitar todas las puertas de verjas dejándolas sin seguro durante las horas de clases de tal manera que en caso de un de desastres este habilitada para abrir, y no se pierda el tiempo en buscar la llave
5. El tanque de gas licuado debe cumplir con la norma de seguridad requerida ya que actualmente representa un peligro potencial.

CONCLUSION

Por lo anterior expuesto le comunicamos a las partes vinculantes que el Centro Educativo, está habilitado para funcionar como CENTRO EDUCATIVO PARTICULAR.

ATENDER DE MANERA PROGRESIVA RECOMENDACIONES DESCRITAS.


Elvis Alba

Evaluador



CERTIFICACIÓN DE ADECUACIÓN PARA CENTRO ESCOLAR PARTICULAR


DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DE COCLÉ.

FECHA: 15 DE OCTUBRE DE 2015.

CERTIFICO QUE EL TRÁMITE RELACIONADO CON LA ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN CENTRO ESCOLAR.

FIVE STARS ACADEMY

CUMPLIO CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES VIGENTES, QUE CORRESPONDEN REVISAR A ESTE DEPARTAMENTO.

FIRMA		FECHA	
FIRMA		FECHA	21/10/2015